



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Забайкальскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## ПРЕДПИСАНИЕ

### об устранении выявленных нарушений обязательных требований

28.06.2024

75-13-13/УСП-508-2024

п.Агинское

(место выдачи)

Мной, Очировой С.О. – главным специалистом-экспертом территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок  
Агинское»

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МАОУ "Кусочинская средняя  
общеобразовательная школа" ОГРН 1068080010240, ИНН: 8003037620 городского округа  
«Поселок Агинское» ОГРН 1068080005355, ИНН 8001011698, юридический адрес  
Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Кусочи, ул. Кусочинская, 18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 07.06.2024 г. с 11:44 до  
14.30 часов в лагере с дневным пребыванием МАОУ «Кусочинская СОШ» по адресу:  
Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Кусочи, ул. Кусочинская, 18 выявлены  
нарушения ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения», требования п. 75 СанПиН 2.1.3684-21  
«Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию и территорий городских и  
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,  
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,  
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий», а именно: согласно протоколу испытаний № 75-00-  
03/02152-24 от 25.06.2024, выданному ИЛ филиала ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе», исследованная проба питьевой  
воды отобранной с разводящей сети пищеблока МАОУ «Кусочинская средняя  
общеобразовательная школа», по адресу: Забайкальский край, Могойтуйский район, с.  
Кусочи, ул. Кусочинская, 18 (лагерь с дневным пребыванием), не соответствует  
гигиеническим нормативам таблицы 3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  
факторов среды обитания» по органолептическим показателям - цветность – результат  
испытаний – **43,6±8,7** градусов, при гигиеническом нормативе - не более 30 градусов, -  
мутность – результат испытаний – **5,7±1,1 ЕМФ**, при гигиеническом нормативе – не более  
2,6 ЕМФ.



(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Согласно требований п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» обеспечить меры, направленные на соответствие качества питьевой воды установленным нормативам таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям - цветность и мутность.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ "Кусочинская средняя общеобразовательная школа" ОГРН 1068080010240, ИНН: 8003037620, юридический адрес Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Кусочи, ул. Кусочинская, 18

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край Агинский район пгт.Агинское ул.Цыбикова, д. 52 тел./факс 8(30239)3-47-74, e-mail [urpn75\\_aginsk@mail.ru](mailto:urpn75_aginsk@mail.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «01» сентября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)	(подпись)	С.О.Очирова (инициалы и фамилия)
--	-----------	-------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронной почте: [moukssosh@mail.ru](mailto:moukssosh@mail.ru)

